



ELEKTRIZITÄTSWERK STILFS GENOSSENSCHAFT
SOCIETÀ COOPERATIVA AZIENDA ELETTRICA STELVIO
Gomagoi 30 I - 39029 Stilfs - Stelvio (BZ)
Tel. 0473 611 675 Notfallnr. / N. pronto intervento 800 120 445
www.ewstilfs.it info@ewstilfs.it PEC: ewerkstilfs@pec.bz.it

Delibera 540/2021/R/EEL

Regelung des Datenaustausches zwischen Terna AG, Verteilerbetrieben und “Significant Grid User (SGU)” für den Betrieb in Sicherheit des nationalen elektrischen Systems

Die Maßnahme 540/2021/R/EEL betrifft alle Produktionsanlagen für elektrische Energie mit einer Leistung von 1 MW bzw. über 1 MW, die am Mittelspannungsnetz bereits angeschlossen sind oder zukünftig angeschlossen werden. Diese Maßnahme regelt die Verantwortung, den Zeitplan für die Implementierung zum Datenaustausch und die Modalitäten zur Kostendeckung.

Dazu sind in der Norm CEI 0-16 (Ausgabe 2022-03, fascicolo 18527) ausführliche Informationen betreffend den technischen Vorschriften veröffentlicht worden. Speziell im Anhang O und Anhang T werden die technisch/funktionalen Eigenschaften und Voraussetzungen, sowie die Funktionsweise dieser Kommunikationseinrichtung (CCI) beschrieben.

Die Verpflichtung zur Installation und Instandhaltung der Kommunikationseinrichtung (CCI) liegt in den Händen der Produzenten bzw. Anlagenbetreiber, diese ist eine weitere Voraussetzung für die Erstinbetriebnahme.

Anlagen die vor dem 30. November 2022 in Betrieb genommen werden bzw. bereits in Betrieb gesetzt worden sind, müssen innerhalb 31. Jänner 2024 die Anpassungen laut dieser Maßnahme 540/2021/R/EEL vornehmen und gemäß den vorgesehenen Vorgangsweisen dem Verteilerbetrieb mitteilen. Für die Anpassungen sind Vergütungen in Form von Pauschalbeträgen zwischen 2.500 bis 10.000 € vorgesehen, abhängig vom Datum der effektiv erfolgten Anpassung.

Gegenständige Maßnahme bzw. der Beschluss ist unter <http://www.arera.it/it/docs/21/540-21.htm> abrufbar.